



1	IZOLACJA P. WILGOCIOWA 2xSUPERFLEX 10
	WYLEWKA BETONOWA gr 5cm ZBROJONA SIATKĄ STALOWĄ
	POLISTYREN EKSTRUOWANY gr. 5cm
	IZOLACJA P. WILGOCIOWA (2xPLASTIKOL UDM 2S)
	PŁYTA STROPOWA gr. 12cm BETON B25
2	POLISTYREN EKSTRUOWANY gr. 5cm
	IZOLACJA P. WILGOCIOWA (2xPLASTIKOL UDM 2S)
	ŚCIANA ŻELBETOWA gr. 40cm

3	IZOLACJA P. WILGOCIOWA (2xPLASTIKOL UDM 2S)
	ŚCIANA ŻELBETOWA gr. 40cm

4	PŁYTA ŻELBETOWA gr. 40cm
	IZOLACJA P. WILGOCIOWA (2xPLASTIKOL UDM 2S)
	CHUDY BETON B10 gr. 15cm
	PODSYPKA ŻWIROWO - PIASKOWA 30cm (wymiana gruntu)
	CHUDY BETON B10 - 10cm
	UBITY GRUNT

5	TYNK ELEWACYJNY ARKYLOWY
	POLISTYREN EKSTRUOWANY gr. 5cm
	IZOLACJA P. WILGOCIOWA (2xPLASTIKOL UDM 2S)
	ŚCIANA ŻELBETOWA gr. 40cm

UWAGA:

- 1) WYSOKOŚĆ H - MIERZONA OD DNA ZBIORNIKA DO OSI OTWORU
- 2) NA STROPIE PO OBWODZIE ZBIORNIKA PRZED WYKONANIEM WYLEWKI WYKONAĆ OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ SZER. 30cm WYKONAŹ BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ
- 3) NA STROPIE ZBIORNIKA WYKONAĆ BARIERKĘ Z KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH 40x40x3mm - PORĘCZ I 40x30x3mm - SŁUPKI
- 4) RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻY INSTALACJI SANITARNEJ

BETON B25 W8
BETON B10
STAL AIII 34GS
A-0 St0S

PRO-IN-MAT®			
Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT			
33-100 TARNÓW, UJEJSKIEGO 12, TEL. 627-26-37,621-08-66, e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl			
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PARTYNII DO Q=804m3/d O OBIEKTY: ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY WRAZ Z URZĄDZENIAMI, INSTALACJAMI WODOCIĄGOWYMI, KANALIZACYJNYMI I ELEKTROENERGETYCZNYMI ORAZ PLACEM MANEWROWYM			
PARTYNIA, DZIAŁKA NR 512/6, GMINA RADOMYSŁ WIELKI			
TYTUŁ: ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY – PRZEKRÓJ A-A			SKALA: 1:50
PROJEKTANT: mgr inż. PIOTR BAKA UPR.BUD.371/2000 specjalność architektoniczna	DATA: 06.2017	PODPIS:	NR RYS.: A4
PROJEKTANT: mgr inż. PAWEŁ KRUPA Rz/A-03/10 specjalność architektoniczna	DATA: 06.2017	PODPIS:	NR STR.: