



Tablica Bezpiecznikowa T11

4 x 24

STAROSTWO POWIATOWE  
w Mielcu



YDY 5x10 mm2 w RVS 47 p/t  
Zasilanie z Rozdzielniczy RG  
DEHNquard TN-S  
230/400  
FRX 303 63

Instalacja elektryczna odbiorcza w układzie TN-S  
Ochrona od porażen:  
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA

INWESTOR: Gmina Radomyśl Wielki ul. Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki		NAZWA INWESTYCJI: BUDOWY BUDYNKU USŁUGOWEGO-DOMU DZIENNEGO POBYTU, WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANIAMI, W TYM M. IN. WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ, A TAKŻE WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANIACH - PRAC POLEGAJĄCYCH NA ROZBIÓRCE DWÓCH BUDYNKÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH (PAWILONÓW) USytuowanych NA MAPIE DO BEZPOŚREDNIO PRZY GRANICZ O NR EWID. 923/2 OZNACZONYCH NA MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH/ PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU ODPOWIEDNIO JAKO "u1", "u2", PRZY UL. RYNEK 13 W MIEJSCOWOŚCI RADOMYSŁ WIELKI) - W RAMACH ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO POD NAZWĄ " REMITALIZACJA TERENÓW I BUDYNKÓW W RADOMYSŁU WIELKIM - BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO, M. IN. NA CELE DOMU DZIENNEGO POBYTU".		ADRES OBIEKTU: 39-310 RADOMYSŁ WIELKI, ul. Rynek 13, dz. nr ewid. 922,912 (jednostka ewidencyjna: 181108_4 MIASTO RADOMYSŁ WIELKI, obręb: 0072_RADOMYSŁ WIELKI)		TYTUŁ RYSUNKU: TABLICA BEZPIECZNIKOWA T11		SKALA: ----- NR RYS.	DATA: KWIECIEŃ 2018	PROJEKTOWAŁ mgr inż. Szymon SANKOWSKI	PROJEKTOWAŁ tech. Adam BARSZCZ Upr. bud. E-471/94 do projektowania w specjalności elektrycznej	SPRAWDZIŁ mgr inż. arch. Grzyba BARSZCZ Upr. bud. E-104/93 do projektowania w specjalności elektrycznej	
--	--	--	--	---	--	--	--	----------------------------	------------------------	--	--	---	--