

**STAROSTA
POWIATU MIELECKIEGO**

Znak sprawy: **GZ.6630.2.571.2021**

MIELEC 2021-11-16

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu **2021-11-15**

Wnioskodawca: Usługi Projektowe i Nadzory in . Janusz Mitek

39-200 D bica

Wybickiego 30

Inwestor: Usługi Projektowe i Nadzory in . Janusz Mitek

39-200 D bica

Wybickiego 30

Sposób przeprowadzenia narady: *za pomoc rodków komunikacji elektronicznej*

Przewodnicz cy narady: *Główny Specjalista w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - mgr in . Waldemar Mazurek*

Nr gminy	Nr obr bu	Nazwa gminy	Nazwa obr bu	Lokalizacja
085	86	RADOMY L WIELKI-gmina Zgórsko		Zgórsko

Opis przedmiotu narady:

1 sie wodoci gowa

2 sie telekomunikacyjna

Lp	Nazwa Instytucji	Imi , nazwisko uzgadniaj cego Data	Stanowisko uczestnika
1	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Ja le	Zimny Waław- PSG Mielec 2021-11-12 12:36:51	brak uwag
2	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie	Dychto Radosław- Tauron 2021-11-08 08:08:41	Projektowan sie wodoci gow zlokalizowa w odległo ci poziomej min. 1mb od ustojów istniej cych słupów elektroenergetycznych nN Przed przyst pieniem do prac w odległo ci mniejszej ni : - 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN - 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN - 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN Nale y uzgodni bezpieczna metody pracy ze Spółk eksploatuj c sie . Odległo ci powy sze dotycz równie u ycia d wignic, licz c odległo od najdalej wysuni tej cz ci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne nale y prowadzi w ten sposób, aby nie narusza ustojów słupów linii jw. Inaczej b d musiały

			by odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
3	Burmistrz Radomyśla Wielkiego		
4	Zakład Usług Wodnych	Hajduk Ryszard- ZUW Wola Rządzińska 2021-11-12 13:19:33	brak uwag
5	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim		
6	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych		
7	Multimedia Polska S.A.	Hyjek Elbieta-Multimedia 2021-11-12 12:31:07	<p>1.W miejscu skrzyżowania prace wykonywać ręcznie.</p> <p>2.Miejsce skrzyżowania z istniejącą siecią teletechniczną zabezpieczyć poprzez założenie na siebie teletechnicznych rur ochronnej o długości tak dobranej aby, zabezpieczała miejsce skrzyżowania plus po 1 metrze poza jego obręb.</p> <p>3.Zachować normatywną odległość min 0,5m od infrastruktury Multimedia Polska</p> <p>4.Uzyskać pisemny protokół odbioru</p> <p>5.Prace prowadzić pod nadzorem Multimedia Polska S.A.</p> <p>6.Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia prac należy kierować na adres: Multimedia Polska S.A. Departament Utrzymania i Eksploatacji sieci Oddział w Dębicy ul Rzeszowska 135,tel.661297472.</p> <p>7.Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieństwo występowania niezainwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, zostaną wykryte jakiegokolwiek obiekty teletechniczne należy niezwłocznie poinformować dział Eksploatacji sieci oraz ujawnić w projekcie przebudowy.</p> <p>8.Zakończony prace związane z przebudową lub zabezpieczeniem infrastruktury Multimedia Polska S.A. należy zgłosić do odbioru zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994, art.3 pkt 14, co najmniej na 14 dni przed planowanym odbiorem</p>

8	WDM Sp. z o.o.		
9	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie		

PRZEWODNICZ CY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na naradę, których przedstawiciele w niej nie uczestniczyli wykazano w powyższej tabeli bez uzupełnionych kolumn "imię i nazwisko" oraz "stanowisko uczestnika".

Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Art. 28ba - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Inne uwagi
